



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Maz. ul. Warszawska 120
PZ.5580.29.2.2015

Mińsk Mazowiecki, dnia 11 styczeń 2016 r.

DECYZJA nr 6/2016

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.), w związku z uchybieniem naruszającym przepisy przeciwpożarowe, opisanym w protokole ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych znak PZ.5560.30.7.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. przeprowadzonych przez

ml. bryg. mgr inż. Marek Wróbel - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

powodującym uznanie za zagrażający życiu ludzi budynek Zespołu Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Okuniewskiej 2 w Sulejówku

(wymienić nazwę i adres budynku)

**nakazuje się: Zespół Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi
05-070 Sulejówek ul. Okuniewska 2**

(wymienić osobę prawną lub fizyczną)

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

Lp.	Obowiązek z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego	Termin wykonania
1	2	3
1.	Zapewnić wyposażenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne następujące drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym w budynku zespołu szkół ▪ korytarz w poziomie I kondygnacji przy sali gimnastycznej, ▪ korytarz w poziomie II kondygnacji w skrzydle północnym budynku <u>Podstawa prawna:</u> § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). <u>Uzasadnienie</u> W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 4 i 18 listopada 2015 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku Zespołu Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Okuniewskiej 2 w Sulejówku ustalono, że następujące drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym ▪ korytarz w poziomie I kondygnacji przy sali gimnastycznej, ▪ korytarz w poziomie II kondygnacji w skrzydle północnym budynku,	31.12.2016 r.

	nie zostały wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Powyższe uchybienie, na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), dało podstawę do uznania użytkowanego budynku zespołu szkół za zagrażający życiu ludzi. Niezapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na w/w drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, jest naruszeniem § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) oraz § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) zarządca budynku uznanego za zagrażający życiu ludzi zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. Stan powyższy w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu, a w szczególności na możliwość prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrożonych pomieszczeń w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.	
--	---	--

Uzasadnienie

Za stan ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego obiektu odpowiada jego zarządca - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku.

Realizacja powyższego obowiązku w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku. Wyposażenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne korytarza w poziomie I kondygnacji przy sali gimnastycznej i korytarza w poziomie II kondygnacji w skrzydle północnym budynku, będzie miało istotny wpływ na prowadzenie skutecznych działań związanych z podjęciem bezpiecznej ewakuacji ludzi, a tym samym na możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia wymienionego obiektu, bądź strefy zagrożonej lub objętej pożarem oraz umożliwi i ułatwi w nim prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

Egzekwowany obowiązek jest samoistny w odniesieniu do budynków istniejących, natomiast możliwość jego egzekwowania pozostaje bez związku z faktem zmiany sposobu użytkowania, czy też prowadzenia przebudowy lub modernizacji budynku.

Przy ustalaniu terminu realizacji obowiązku określonego w niniejszej decyzji, wzięto pod uwagę inwestycyjny czas jego realizacji.

Nałożony obowiązek należy zrealizować z uwzględnieniem wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), zgodnie z którym urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), nakazany w niniejszej decyzji obowiązek może być spełniony w sposób inny niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 00-622 Warszawa ul. Polna 1, skr. poczt. 102, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. ul. Warszawska 120 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up. 
st. bryg. Paweł Parobczak
Zastępca Komendanta

(pieczęć i podpis Komendanta Powiatowego PSP
lub osoby przez niego upoważnionej)

Otrzymują:

1. Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi
ul. Okuniewska 2
05-070 Sulejówek
2. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsku Mazowiecki



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mińsku Mazowieckim
PZ.5580.29.3.2015**

Mińsk Mazowiecki, dnia 11 styczeń 2016 r.

DECYZJA nr 7/2016

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.), w związku z uchybieniem naruszającym przepisy przeciwpożarowe, opisanym w protokole ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych znak PZ.5560.30.7.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. przeprowadzonych przez

ml. bryg. mgr inż. Marek Wróbel - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w budynku Zespołu Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Okuniewskiej 2 w Sulejówku

(wymienić nazwę i adres budynku)

**nakazuje się: Zespół Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi
05-070 Sulejówek ul. Okuniewska 2**

(wymienić osobę prawną lub fizyczną)

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

Lp.	Obowiązek z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego	Termin wykonania
1	2	3
1.	Zapewnić wyposażenie budynku zespołu szkół w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 spełniającą wymagania przepisów i Polskiej Normy PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z węzem półsztywnym <u>Podstawa prawna:</u> § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). <u>Uzasadnienie</u> W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 4 i 18 listopada 2015 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku Zespołu Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Okuniewskiej 2 w Sulejówku ustalono, że instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 25 i 52, stanowiąca wyposażenie przedmiotowego obiektu, nie obejmuje zasięgiem w poziomie całej powierzchni chronionego budynku, tj. części poziomu parteru od strony południowej i II kondygnacji w skrzydle północnym. Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 20 ust. 3 przytoczonego w podstawie prawnej rozporządzenia, zgodnie z którym zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w Polskich Normach dotyczących tych urządzeń oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych wynoszącego 3 m w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach	31.12.2016 r.

o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej, przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych. Wypożyczenie budynku zespołu szkół w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25, spełniającą wymagania przepisów, będzie miało istotny wpływ na możliwość prowadzenia w obiekcie skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek powstania pożaru, natomiast brak zasięgu hydrantów wewnętrznych może w znacznym stopniu wpłynąć na wielkość pożaru oraz wzrost strat popożarowych.	
---	--

Uzasadnienie

Za stan ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego obiektu odpowiada jego zarządca - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku.

Realizacja powyższego obowiązku w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku. Wypożyczenie budynku zespołu szkół w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25, spełniającą wymagania przepisów i normy, umożliwi prowadzenie skutecznych działań związanych z likwidacją pożaru.

Egzekwowany obowiązek jest samoistny w odniesieniu do budynków istniejących, natomiast możliwość jego egzekwowania pozostaje bez związku z faktem zmiany sposobu użytkowania, czy też prowadzenia przebudowy lub modernizacji budynku.

Przy ustalaniu terminu realizacji obowiązku określonego w niniejszej decyzji, wzięto pod uwagę inwestycyjny czas jego realizacji.

Nałożony obowiązek należy zrealizować z uwzględnieniem wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), zgodnie z którym urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 19 w/w rozporządzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, w uzgodnieniu z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 00-622 Warszawa ul. Polna 1, skr. poczt. 102, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. ul. Warszawska 120 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up. *[signature]*
st. bryg. Paweł Parobczak
Zastępca Komendanta

(pieczęć i podpis Komendanta Powiatowego PSP
lub osoby przez niego upoważnionej)

Otrzymują:

1. Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi
ul. Okuniewska 2
05-070 Sulejów
2. a/a



Mińsk Mazowiecki, dnia 26.10.2018 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mińsku Mazowieckim
ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki**

Znak sprawy PZ.5580.65.2.2018

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 18.10÷22.10.2018 r. przez

1) kpt. mgr inż. poż Marcin Wojtaszczyk – Młodszy Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 14/2017,

legitymujący się upoważnieniem numer PZ.5580.65.1.2018 z dnia 08.10.2018 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Okuniewskiej 2 w Sulejówku

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą 05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 2	Pani Magdalena Kozioł – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Czarnieckiego

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Magdalena Kozioł – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Czarnieckiego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 3) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- 1) czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono na podstawie rocznego planu kontroli na 2018 rok.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Czarnieckiego w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 2.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Miasto Sulejówek z siedzibą 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55	Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą 05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 2
Zarządca budynku	Faktycznie władający
Pani Magdalena Kozioł – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Czarnieckiego	Pani Magdalena Kozioł – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Czarnieckiego
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☒ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Akt powierzenia z dnia 16.05.2017 r. zawarta na okres: ☒ czas określony do dnia 31.08.2022 r. ☐ na czas nieokreślony Załączniki: • Akt powierzenia z dnia 16 maja 2017 r. podpisana przez Pana Arkadiusza Śliwę – Burmistrza Miasta Sulejówek – kopia stanowi załącznik nr 1 do oryginału protokołu,	

2. Charakterystyka pożarowa budynku segregacji odpadów:

Budynek zespołu szkół usytuowany jest na ogrodzonej działce, na którą prowadzą dwie bramy wjazdowe. Jest to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, dwu i jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem pokrytym papą. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Ze względu na wysokość poniżej 12 m budynek zalicza się do grupy budynków niskich (N) i mieści się w całości w jednej strefie pożarowej. Do zespołu szkół uczęszcza 326 uczniów, do trzech oddziałów przedszkolnych uczęszcza 55 dzieci w trzech grupach, personel zespołu szkół stanowi 56 nauczycieli, 5 pracowników administracyjnych i 15 pracowników obsługi. Dwa pomieszczenia, w których mieszczą się oddziały przedszkolne, usytuowano w poziomie parteru budynku - sala nr 6 i II kondygnacji budynku - sala nr 14. Lokal - pomieszczenia, w których mieszczą się oddziały przedszkolne, nie spełnia podstawowych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1642), ponieważ jedna z sal znajduje się na drugiej kondygnacji nadziemnej budynku oraz lokal nie stanowi zwartego zespołu przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, co jest niezgodne z § 4 pkt 2) i § 4 pkt 1) w/w rozporządzenia. Jednocześnie zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60 ze zm.) organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1-3 ustawy - Prawo oświatowe i przepisach wydanych na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022. Uchwała nr VI/21/2015 r. Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015 r. – kopia stanowi załącznik nr 2 do oryginału protokołu.

2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek szkoły mieści się na ogrodzonej działce w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 2, na którą prowadzą dwie bramy wjazdowe (od strony ul. Okuniewskiej oraz od strony utwardzonej drogi z zachodniej strony obiektu).

2.2 Dane podstawowe:

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	szkoła			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	1971 r.		Kubatura całkowita budynku	10106,00 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	2	0	Powierzchnia zabudowy	1515,57 m ²
Wysokość budynku	< 12 m		Powierzchnia całkowita budynku	b/d
Długość budynku / szerokość	61 m	36 m	Powierzchnia użytkowa budynku	2154,00 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	2

[Podpis] 2

Opis, uwagi i załączniki: charakterystyka budynku i warunki przeciwpożarowe z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2018 r. wykonanej przez firmę EURO-POŻ Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 25/41 – kopia stanowi załącznik nr 3 do oryginału protokołu.

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie - nie zastosowano (nie opracowano ekspertyzy i Mazowiecki Komendant Wojewódzki nie wydał Postanowienia).

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☒ tak	☐ nie	Uwagi: Wydzielona pożarowo została kotłownia gazowa z kotłem grzewczym o mocy 175 kW z wyjściem bezpośrednim na zewnątrz budynku oraz pomieszczenie szatni wydzielone drzwiami przeciwpożarowymi EI 30, kurtyna przeciwpożarową EI 30 oraz ścianami EI 60.	
Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi: -
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej		ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)
Strefa Pożarowa 1		ZL	2154,00 m ²	1, 2
Opis		cały budynek stanowi jedną strefę pożarową		
Element konstrukcyjny		Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis
główna konstrukcja nośna		Ławy fundamentowe betonowe		R 30
ściana zewnętrzna		Murowane z cegły ceramicznej		EI 30
ściana wewnętrzna		Murowane z cegły ceramicznej		-
strop		Żelbetowe wylewane		REI 30
konstrukcja dachu		Stropodach		-
przekrycie dachu		Papa asfaltowa		-
Opis, uwagi i załączniki: charakterystyka budynku i warunki przeciwpożarowe z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2018 r. wykonanej przez firmę EURO-POŻ Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 25/41 – kopia stanowi załącznik nr 3 do oryginału protokołu.				

2.5 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba osób w obiekcie	402	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	4
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: brak		☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: -	
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: brak			
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: brak			
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: brak			
Ilość miejsc noclegowych*			
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby ☐ > 3 doby		
Stałych użytkowników w obiekcie	-		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe		
Opis, uwagi i załączniki: brak uwag			

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem - w przedmiotowym budynku nie występują

2.7 Drogi pożarowe

Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☒ brak obowiązku
Opis drogi pożarowej:	Drogę pożarową do budynku stanowi droga utwardzona ul. Okuniewskiej oraz droga wewnętrzna wraz z parkingiem z kostki brukowej.			
Uwagi i załączniki: brak uwag				

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu.		20 dm ³ /s
		☐ brak hydrantów

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:				
Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
☐	Hydrant nr 1	☒ nadziemny ☐ podziemny	ok. 16 m	Przy głównej bramie wjazdowej
	Hydrant nr 2	☐ nadziemny ☒ podziemny	ok. 20 m	W chodniku naprzeciw głównej bramy wjazdowej.
Opis, uwagi i załączniki: brak				
☐	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy): brak			

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☒ tak	

☐	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie	
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynności konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie	
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie	
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie	
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie	
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie	
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie	
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie	
Opis, uwagi i załączniki: -			
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE		Określić czy element zawarty w instrukcji	
powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie	----
wysokość budynku	☒ tak	☐ nie	----
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie	----
odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
dojścia do dźwигów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki: brak uwag			

* n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☐	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)	Andrzej Zawadka
	Posiadane kwalifikacje:	CNBOP-PIB-22/03/2015

Uwagi i załączniki: -			
Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Pomieszczenie sekretariatu na poziomie II kondygnacji.	
Opis, uwagi i załączniki: -			
Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji			☐ tak ☒ nie
Wykonano obowiązek	☐ tak ☐ nie	Uwagi: -	
Data przekazania	-		
Forma przekazania instrukcji	☐ elektroniczna ☐ drukowana		
Data opracowania instrukcji	Sierpień 2018 r.	Data zapoznania użytkowników budynku	Sierpień 2018 r.
Data ostatniej aktualizacji	-	Liczba zapoznanych użytkowników	76
Opis, uwagi i załączniki: brak uwag			

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

☐	Wykonano obowiązek	☒ tak ☐ nie	Uwagi: Kolejne praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji zaplanowane na 23.10.2018 r. Zawiadomienie o planowanej ewakuacji wpłynęło do tut. Komendy w dniu 09.10.2018 r. pismo znak PZ.077.95.1.2018.
	Data próbnej ewakuacji	18.10.2017 r.	
	Zawiadomienie z dnia	11.10.2017	

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☐	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Andrzej Zawadka	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak ☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: brak uwag			

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☐	Miejsce umieszczenia instrukcji	przy wyjściu z budynku
	Uwagi: brak uwag	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w przedmiotowym budynku przeprowadzono w 2015 roku (protokół znak PZ.5560.30.7.2015 z dnia 18.11.2015 r.).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☒	Decyzja znak PZ.5580.29.3.2015 z dnia 11.01.2016 r. oraz Decyzja znak PZ.5580.29.2.2015 z dnia 11.01.2016 r.	
	Lista nałożonych obowiązków:	Termin realizacji danego obowiązku upłynął:
	1) zapewnić wyposażenie budynku zespołu szkół w instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 spełniającą wymagania przepisów i Polskiej Normy PN-EN 671-1:2002 Stale urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym;	1) 31.12.2016 r. 2) 31.12.2016 r.
	2) zapewnić wyposażenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne następujące drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym w budynku zespołu szkół	
	• korytarz w poziomie I kondygnacji przy sali gimnastycznej,	
	• korytarz w poziomie II kondygnacji w skrzydle północnym budynku.	
	Lista niewykonanych obowiązków:	
	1) zapewnić wyposażenie budynku zespołu szkół w instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 spełniającą wymagania przepisów i Polskiej Normy PN-EN 671-1:2002 Stale urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym.	
	Upomnienie znak - brak	
	Tytuł wykonawczy - brak	
Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym - brak		
Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków:		
1) Projekt wykonawczy „Instalacja hydrantów P.POŻ. doposażenie instalacji Zespół Szkół Nr 2 ul. Okuniewska 2, 05-070 Sulejówkę” z 27 lipca 2016 r. wykonany przez mgr inż. Tomasz Bartodziejski upr. nr Wa 103/90 oraz mgr inż. Maria Florak upr. nr ST 152/76, uzgodniony „bez uwag” w dniu 24.08.2016 r. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Roman Ropelewski upr. nr 311/94 – kopia stanowi załącznik nr 4 do oryginału protokołu		
2) Projekt „Projekt oświetlenia ewakuacyjnego na komunikacji i instalacji elektrycznych w projektowanej szatni z Zespole Szkół nr 2 w Sulejówku” z lipca 2016 r. wykonany przez inż. W. Wardziński upr. bud. Nr St-453/85, uzgodniony „bez uwag” w dniu 24.08.2016 r. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Roman Ropelewski upr. nr 311/94 – kopia stanowi załącznik nr 5 do oryginału protokołu.		
Opis, uwagi i załączniki: hydranty wewnętrzne 25, wykonane w wyniku rozbudowy istniejącej instalacji wodociagowej z hydrantami wewnętrznymi 52, nie obejmują swoim zasięgiem całej powierzchni chronionego budynku, ponadto parametry istniejących hydrantów wewnętrznych 52 nie spełniają wymagań Polskich Norm. Brak		

	wymaganej wydajności i ciśnienia w hydrantach wewnętrznych 52 stwierdzono na podstawie protokołu z badania, przeglądu i konserwacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi 52 z dnia 23.08.2018 r. wykonanego przez firmę EURO-POŻ Andrzej Zawadka z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 25/41 – kopia stanowi załącznik nr 6 do oryginału protokołu.
--	--

5. Czynności zabronione

W obiekcie stwierdzono:		
☐	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
☐	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
☐	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
☐	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
☐	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
☐	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
☐	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak
☐	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
☐	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
☐	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
☐	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
☒	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☒ tak
☐	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
☐	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
☐	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
☐	Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
☐	Lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
☐	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
☐	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
☐	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
☐	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
☐	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
☐	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
☐	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
☐	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
☐	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
☐	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucji i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Opis, uwagi i załączniki:		
1. Na drogach komunikacji służących do ewakuacji na poziomie I i II kondygnacji składowane są materiały palne tj. ławki, krzesła.		

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi - nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru - nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie
----	-------------------	-------------	-------------

1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☒ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☒ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak	☒ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☒ nie
5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☒ nie
9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☒ nie
10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☒ nie
11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☒	☒ tak	☐ nie
12	System detekcji gazu	☒	☒ tak	☐ nie
13	Hydranty zewnętrzne	☐	☐ tak	☒ nie
Opis, uwagi i załączniki: brak uwag				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 25 i 52

	Data badania/protokołu	23.08.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Andrzej Zawadka
	Numer protokołu	-	Nazwa firmy/numer uprawnień	EURO-POŻ Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 25/41
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: instalacja wodociągowa z hydrantami wewnętrznymi 25 obejmuje swoim zasięgiem całą chronioną strefę			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono testu działania ww. urządzenia przeciwpożarowego.			
	Opis, uwagi i załączniki: -			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu

	Data badania/protokołu	15.10.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Daniel Baranowski	Mateusz Kozak
	Numer protokołu	-	Nazwa firmy/numer uprawnień	D nr 1573/14	336/D-972/14
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odłączający zasilanie budynku w energię elektryczną, usytuowany jest za wejściem głównym do budynku.				
	W trakcie kontroli, w dniu 19.10.2018 r., przeprowadzono testu działania ww. urządzenia przeciwpożarowego. Po załączeniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu nastąpiło odcięcie dopływu prądu w całym budynku i zostało włączone awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji.				
	Opis, uwagi i załączniki: -				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: kurtyna przeciwpożarowa uruchamiana z zamka topikowego

	Data badania/protokołu	23.08.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Andrzej Zawadka
	Numer protokołu	-	Nazwa firmy/numer uprawnień	EURO-POŻ Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 25/41
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: rolowana kurtyna przeciwpożarowa o klasie EI 120 stanowi wydzielenie pożarowe pomieszczenia szatni na poziomie I kondygnacji.			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono testu działania ww. urządzenia przeciwpożarowego.			
	Opis, uwagi i załączniki: -			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

	Data badania/protokołu	15.10.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Daniel Baranowski	Mateusz Kozak
	Numer protokołu	-	Nazwa firmy/numer uprawnień	D nr 1573/14	336/D-972/14
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stanowi wyposażenie budynku i obejmuje zasięgiem całą chronioną strefę.				
	W trakcie kontroli, w dniu 19.10.2018 r., przeprowadzono testu działania ww. urządzenia przeciwpożarowego. Po załączeniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu nastąpiło odcięcie dopływu prądu w całym budynku i zostało włączone awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji.				
Opis, uwagi i załączniki: -					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: system detekcji gazu z zaworem odcinającym dopływ gazu

	Data badania/protokołu	14.11.2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Arkadiusz Kuśmierowski
	Numer protokołu	-	Nazwa firmy/numer uprawnień	INTEGRA SERWIS Arkadiusz Kuśmierowski z siedzibą 05-074 Halinów ul. Krzewina 75
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: system detekcji gazu wraz z zaworem odcinającym znajduje się w pomieszczeniu kotłowni gazowej.			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono testu działania ww. urządzenia przeciwpożarowego.			
Opis, uwagi i załączniki: -				

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

	Stan wyposażenia: zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)			
	Data przeglądu / konserwacji	23.08.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Andrzej Zawadka
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego/remontu	-	Nazwa firmy/adres	EURO-POŻ Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 25/41
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: brak uwag			
	Opis urządzenia: brak uwag			
	Uwagi i załączniki: brak uwag			

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych - nie stwierdzono występowania takich instalacji

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Piorunochronna	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Wentylacja mechaniczna	☒ tak	☐ nie
	5.	Gazowa	☒ tak	☐ nie
	6.	Ogrzewcza c.o. zasilana z kotłowni gazowej z kotłem grzewczym o mocy 175 kW	☒ tak	☐ nie
	7.	wod.-kan.	☒ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

	Data badania/protokołu	Styczeń 2016 r.	Imię i nazwisko	Krzysztof Sieklucki	Paweł Kajszcak
	Numer protokołu	01-04/01/2016	Numer uprawnień	2024/D61/13	D 1674/D61/11, E 6454/EG1/11
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		

Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi
Uwagi i załączniki: brak uwag		

Nazwa instalacji użytkowej: piorunochronna

Data badania/protokołu	28.12.2017 r.	Imię i nazwisko	Michał Pantoła	Dariusz Barwicki
Numer protokołu	-	Numer uprawnień	D1 nr 1345/14, E1 nr 1344/14	1D 169/680/2015, 1E 170/680/2015
Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi		
Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi		
Uwagi i załączniki: brak uwag				

Nazwa instalacji użytkowej: wentylacyjna mechaniczna i grawitacyjna

Data badania/protokołu	17.10.2018 r.	Imię i nazwisko	Grzegorz Wierzbicki
Numer protokołu	17/10/18	Numer uprawnień	1803/01
Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi	
Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi	
Uwagi i załączniki: brak			

Nazwa instalacji użytkowej: gazowa

Data badania/protokołu	15.01.2018 r.	Imię i nazwisko	Arkadiusz Kuśmierowski
Numer protokołu	-	Numer uprawnień/Nazwa firmy	INTEGRA SERWIS Arkadiusz Kuśmierowski z siedzibą 05-074 Halinów ul. Krzewina 75
Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi	
Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi	
Uwagi i załączniki: brak			

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

1.	Na drogach komunikacji służących do ewakuacji na poziomie I i II kondygnacji składowane są materiały palne tj. krzesła, ławki. Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 4 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).	☒ usunięto w trakcie kontroli
2.	Hydranty wewnętrzne 25, wykonane w wyniku rozbudowy istniejącej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi 52, nie obejmują swoim zasięgiem całej powierzchni chronionego budynku, ponadto parametry istniejących hydrantów wewnętrznych 52 nie spełniają wymagań Polskich Norm. Brak wymaganej wydajności i ciśnienia w hydrantach wewnętrznych 52 stwierdzono na podstawie protokołu z badania, przeglądu i konserwacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi 52 z dnia 23.08.2018 r. wykonanego przez firmę EURO-POŻ Andrzej Zawadka z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 25/41 – kopia stanowi załącznik nr 5 do oryginału protokołu. Tym samym nie wykonano obowiązku nr 1 z Decyzji nr 7/2016 z dnia 11.01.2016 r. znak PZ.5580.29.3.2015 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 19 ust. 1 pkt 2) lit. b) tiret 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak oznakowania hydrantów wewnętrznych 52 na poziomie I kondygnacji i hydrantu wewnętrznego 25 na poziomie II kondygnacji od strony południowej budynku, znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 4) lit. b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.	☒ usunięto w trakcie kontroli

U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).	
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2018 r., poz. 618) pouczone kontrolowanego o konieczności wykonania obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej.	
Inne ustalenia: brak	

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag i zastrzeżeń

Na tym protokół zakończono.


Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Magdalena Kozioł
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska
 i stanowiska służbowego kontrolowanego)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
 im. Stefana Czarnieckiego
 z Oddziałami Integracyjnymi
 ul. Okuniewska 2, 05-070 Sulejówkę

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

 kpt. mgr inż. Marcin Wójtaszczyk
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska
 stanowiska służbowego kontrolującego)



Mińsk Mazowiecki, dnia 31 października 2018 r.

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 120**

PZ.5580.65.4.2018

DECYZJA nr 123/2018

Na podstawie art. 104, art. 107 §§ 1 i 4, art. 132 § 1 oraz art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 - zwanej dalej ustawą o PSP), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 października 2018 r. Pani Magdaleny Koziół –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą ul. Okuniewska 2, 05-070 Sulejówek

zmieniam własną decyzję nr 7/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.

nakazującą Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą ul. Okuniewska 2, 05-070 Sulejówek usunięcie nieprawidłowości odnoszącej się do stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Okuniewska 2 w Sulejówku poprzez: zapewnienie wyposażenia budynku zespołu szkół w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 spełniającą wymagania przepisów i Polskiej Normy PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

**w zakresie terminu wykonania nałożonego w ww. decyzji obowiązku
i wyznaczam nowy termin jego realizacji do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**W pozostałej części decyzja nr 7/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. pozostaje
bez zmian**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Niniejsze rozstrzygnięcie stanowi zmianę decyzji nr 7/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w zakresie terminu wykonania nałożonego obowiązku, natomiast w pozostałej części powyższa decyzja pozostaje bez zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z siedzibą 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40 za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży

Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 120, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT POWIATOWY

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. Paweł Parobczak

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarnieckiego
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Okuniewska 2
05-070 Sulejówek - 1 egz.,
2. a/a - 2 egz.

Opracował: kpt. Marcin Wojtaszczyk – Młodszy Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych,
tel. 25 759 65 53